



УТВЕРЖДЕН  
приказом заведующего  
МБДОУ ДС № 21  
ДС № 21 Н.Н. Габитовой  
от 16.09.2020г. № 108

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта  
и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования

### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 353539, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Стрелка, ул. Ленина,3

Наименование предоставляемых услуг: присмотр и уход за детьми дошкольного возраста.

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание , 2 этажа, 947,3 кв. м.

наличие прилегающего земельного участка да, 6271 кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полнонаименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 муниципального образования Темрюкский район, МБДОУ ДС № 21 МО ТР

Адрес места нахождения организации: 353539, Краснодарский край, Темрюкский район, пос. Стрелка, ул. Ленина,3

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район, город Темрюк, ул. Ленина, 14.

### II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 118

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети дошкольного возраста от 2 лет до 8 лет.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха):

инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата и другие.

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	сменные кресла-коляски	нет
3	адаптированные лифты	нет
4	поручни	нет
5	пандусы	нет
6	подъемные платформы (аппарели)	нет
7	раздвижные двери	нет
8	доступные входные группы	нет
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	нет
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства	нет

	функции зрения, слуха и передвижения	
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	нет
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет
14	иные	нет

**IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В  
ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	есть
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	есть ежегодный инструктаж всего персонала
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением	есть плановый инструктаж всего персонала

	доступности для них объектов и услуг	
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Есть Приказ № 108 от 16.09.2020г.
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Есть Приказ № 108 от 16.09.2020г.
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	нет
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	есть
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	нет
12	иные	нет

У. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМИ ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов <#>	Сроки
1	2	3
2	<b>Вход:</b> 1. Уменьшить высоту порога, 2. Установить поручни на высоте 90 см., 3. Установить пандус, 4. Уменьшить высоту порога двери при входе.	В пределах финансирования, 2022 г.
3	<b>Санитарно-гигиенические помещения:</b> 1. Оборудовать санитарно-гигиенические помещения для инвалидов и маломобильных граждан.	При поступлении в ДОУ ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата по мере необходимости, в пределах финансирования, 2022 г.
4	<b>Пути движения:</b> 1. Установить поручни с двух сторон лестницы на высоте 90 см. 2. Установить тактильные указатели на поручнях лестниц. 3. Установить предупреждающую тактильную полосу перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. 4. Установить подъемник или ступенеход.	В пределах финансирования, 2022 г.
5	<b>Зона оказания услуг:</b> 1. Уменьшить высоту порога двери при входе.	В пределах финансирования, 2022 г.
6	Приобретение кресла-коляски с габаритами, позволяющими осуществлять проезд в ней инвалида через существующие ненормативные дверные проемы.	При поступлении в ДОУ ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата по мере необходимости, в пределах финансирования, 2022 г.

Е.А.Г

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

### I. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21  
 Место нахождения (адрес): п. Стрелка, ул. Ленина, 3  
 Форма собственности объекта: муниципальная

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Заведующая МБДОУ ДС №21, Габидова Н.Н.  
(фамилия, имя, отчество, наименование мер. лица, предпринимателя, ИФН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания: 2, этаж расположения объекта: 1-2

### 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
<b>2.1. Участки и территории</b>				
<b>Вход на территорию:</b>				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,5 см	Соответствует	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
<b>Лестница на входе на территорию:</b>				
высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см	Отсутствует	Не предусмотрено
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
<b>Пандус, дублирующий лестницу на входе на террито-</b>	К	наличие	Отсутствует	Не предусмотрено

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»  
<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

1	2	3	4	5
<b>рию:</b>				
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
<b>Поручни пандуса:</b>				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2015
<b>Автоматика</b>				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)	Отсутствует	Не предусмотрено
В том числе для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м	К	5%		п. 5.2.1;
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	(но не менее 1 м) не более 50 м		п. 5.2.4 СП 59.13330.2016
Обозначение выделенного машино-места:				п. 5.2.2 СП 59.13330.2016
дорожной разметкой				
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Съезд/въезд с тротуара на парковку:	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
уклон				
перепад высот в месте съезда	К	не более 10%		п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см		п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
<b>Путь к входу в здание:</b>				
указатели направления движения	К	наличие	Отсутствует	Нанести в указатели направления движения на территории п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
<b>Открытая лестница:</b>				
высота подьема ступеней	О, С	12 – 15 см	Отсутствует	Не предусмотрено
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5	С	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
		наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016



1	2	3	4	5
- 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени				
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
<b>Пандус, дублирующий открытую лестницу:</b>	К	наличие	Отсутствует	Не предусмотрено
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016

### 2.2. Ввод

1	2	3	4	5
<b>Лестница на входе наружная:</b>				
дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
поручни на высоте	О, С	90 см	Отсутствует	Установить поручни на высоте 90 см п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Не соответствует	Предусмотреть высоту подъема ступеней 12 – 15 см п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Не соответствует	Предусмотреть ширину ступеней 35 – 40 см п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Отсутствует	Предусмотреть единообразную геометрию ступеней п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:</b>	К	наличие	Отсутствует	Установить пандус п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.15 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки: при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м	Не соответствует	Предусмотреть размер входной площадки при наличии пандуса не менее 2,2 x 2,2 м п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, нескользкая	К, О, С	наличие	В наличии	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
<b>Дверь входная наружная:</b>				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Не соответствует	Увеличить ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 (Техническое заключение о возможности расширения дверных проемов)
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Не соответствует	Уменьшить высоту порога двери при входе п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
<b>Тамбур (глубина x ширина)</b>	К	не менее 2,45 x 1,6 м		п. 6.1.7 СП 59.13330.2016
<b>Дверь входная внутренняя:</b>				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Отсутствует	Не предусмотрено
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
<b>2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-2</b>				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещениях с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 (Техническое заключение о возможности расширения дверных проемов)
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	Не соответствует	Предусмотреть высоту порогов или перепад высот не более 1,4 см. п. 6.2.4 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
<b>Предприятия торговли</b>				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м	Отсутствует	Не предусмотрено
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м		п. 8.4.2 СП 59.13330.2016
<b>Предприятия питания</b>				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м	Отсутствует	Не предусмотрено
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1		п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
<b>Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.</b>				
Часть стойка барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	Отсутствует	Не предусмотрено
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Входная дверь в номер:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресла-коляске	К	не менее 1,4 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Туалет в номере (на этаже)				
габариты кабины уборной (ширина / глубина)	К	1,65 м / 2,2 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
ширина дверного проема	К	не менее 0,9 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
<b>Обслуживание в кабинете</b>				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Не соответствует	Предусмотреть ширину проема двери не менее 0,9 м п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 (Техническое заключение о невозможности расширения дверных проемов)
высота порога	К	не более 1,4 см	Не соответствует	Предусмотреть высоту порога не более 1,4 см п. 6.2.4 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
ширина прохода	К	не менее 1,2 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
<b>2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1-2</b>				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5% (но не менее 1)	Не соответствует	Предусмотреть долю доступных кабин уборных от общего количества п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическими и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Отсутствует	Предусмотреть информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическими и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина / глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	Не соответствует	Предусмотреть ширину двери кабины не менее 0,9 м п. 6.3.3 СП 59.13330.2016 (Техническое заключение о невозможности расширения дверных проемов)
Пространство для размещения кресла коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Не соответствует	Предусмотреть пространство для размещения кресла коляски рядом с унитазом не менее 0,8 м п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Не соответствует	Предусмотреть пространство для разворота кресла коляски диаметром не менее 1,4 м п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Отсутствует	Предусмотреть откидные опорные поручни, штанги п. 6.3.3 СП 59.13330.2016



