

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах на 2024 год по МБДОУ ДС № 21

Наименование органа осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятий	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Прокуратура Темрюкского района	Представление об устранении нарушений трудового законодательства	24.04.2024 - 24.04.2024	Не прохождение работниками МБДОУ ДС № 21 обязательного психиатрического освидетельствования, осуществляющих прямое взаимодействие с несовершеннолетними.	Работниками МБДОУ пройдено обязательное психиатрическое обследование 30.05.2024
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Темрюкского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю	Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований	21.11.2024- 21.11.2024	1. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. (СПС) 2. Чердаки в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 (здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций) должны быть оборудованы СПС.	На имя начальника управления образованием Е.В. Руденко написано письмо о необходимости выделения денежных средств от 28.11.2024 № 159.



Handwritten signature

Заведующий МБДОУ ДС № 21

Н. Н. Габиллова